

PID:

01017100

CID:

CN.R0004L

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**RAMCRO SPA
VIA MARZORATI 15
20014 NERVIANO MI
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Cavi resistenti al fuoco a bassa
tossicità e corrosività
(FG4OHM1)**

*Cables resistant to fire with low
toxicity and corrosivity
(FG4OHM1)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2017-06-28**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2017-06-28
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Cavi resistenti al fuoco a bassa tossicità e corrosività **Cables resistant to fire with low toxicity and corrosivity**

Concessionario | Licence Holder

RAMCRO SPA
VIA MARZORATI 15
20014 NERVIANO MI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.Q0006Z C05520114

20014 NERVIANO

MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI 20-105 - Ed. 2011 + V1:2013

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI 20-105 - Ed. 2011 + V1:2013

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

CN16-0002202-01; CN16-0002202-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo | Type of cable

Cavi elettrici resistenti al fuoco, isolati con miscela in gomma siliconica sotto guaina termoplastica, con schermo, non propaganti l'incendio, senza alogeni per applicazioni in sistemi fissi automatici di rilevazione e di segnalazione allarme d'incendio / Fire resistant flame retardant insulated with silicone rubber compound with thermoplastic sheath, screened, halogen free cables for automatic fire detection and fire alarm system

Sigla di designazione | Type designation

FG40HM1

Tensione nominale | Rated voltage

100/100 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.R004PC

- stampigliatura / - printing **RAMFIRECRO- F3 - Fire comet**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.R000FQ

BTR.010100.DA19

Importo modelli IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma | IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables

0

IMQ S.p.A.