

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-IT.АБ53.В.00439/21

Серия **RU** № **0200479**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258 Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАМКРО РУССИА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 445037, Россия, область Самарская, город Тольятти, проезд Новый, дом 3, комната 6Д-10

Основной государственный регистрационный номер 1206300068248.

Телефон: 74999990163. Адрес электронной почты: info@ramcro-russia.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "RAMCRO S.p.a."

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Via Marzorati 15 20014 Nerviano (Milan)

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели инструментальные, с медными или медными лужеными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, полиэтилена, вспененного полиэтилена, сшитого полиэтилена, сшитого полиолефина, термопластичной полимерной композиции, этиленпропиленовой резины или кремнийорганической резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, термопластичной полимерной композиции, экранированные и неэкранированные, бронированные и небронированные, на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 60 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, торговой марки: RAMCRO, марок (согласно приложениям - бланки №№ 0704716, 0704717, 0704718, 0704719). Продукция изготовлена в соответствии с ИЕС 60502-1 «Кабели с экструдированной изоляцией и аксессуары к ним на напряжение от 1 кВ до 30 кВ. Часть 1: Кабели на напряжение 1 кВ ( $U_m = 1,2 kV$ ) и 3 кВ».

Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8544499108

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 7342ИЛНВО, 7343ИЛНВО, 7344ИЛНВО, 7345ИЛНВО, 7346ИЛНВО, 7347ИЛНВО от 03.03.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

Протоколов испытаний №№ ППБ-073/03-2021, ППБ-074/03-2021, ППБ-075/03-2021, ППБ-076/03-2021, ППБ-077/03-2021 от 05.03.2021 года, выданных испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ-РУ ИН90) акта анализа состояния производства от 16.12.2020 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест»

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей не менее 35 лет. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С**  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

22.03.2021

ПО

21.03.2022

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)  
  
(подпись)



Максим Владимирович

(Ф.И.О.)

Диана Шамильевна

(Ф.И.О.)